

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

Znak: ONS-HKiŚ-4562/64/2016

Cieszyn, dnia 12.04.2016 r.

**Urząd Gminy w Istebnej**

Wpłynęło dnia 12.04.2016r.

Mj. Inspekcji Sanitarnej

**DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowym Inspektoracie Sanitarnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412),
- art. 10 § 2, art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ),
- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)
- § 3 i 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie**

po zapoznaniu się z „częstkowym” wynikiem badań próbki wody l.anal. 621( bakterie grupy coli w trakcie badania) pobranej w dniu 11.04.2016 r. w Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalotka w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (sprawozdanie z badań nr OL-704/BŚ/132-3-5/2016)

**stwierdził**

jej brak przydatności do spożycia przez ludzi i w związku z powyższym

**nakazuje**

1. unieruchomić Stację Uzdatniania Wody Istebna Kubalotka, 43-470 Istebna zaopatrującą ludność rejonu Istebna Kubalotka w wodę do spożycia, do czasu uzyskania wyników badania wody spełniającej wymagania ww. rozporządzenia,
2. przeprowadzić działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalotka, 43-470 Istebna do wymagań ww. rozporządzenia
3. zapewnić odbiorcom alternatywne zaopatrzenie w wodę zdatną do spożycia przez ludzi.

Nakazom zawartym w pkt 1 i 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.  
Nakazowi zawartemu w pkt 2 ustala termin wykonania do 15.04.2016r.

Do wykonania zobowiązana jest strona: Wojewódzkie Centrum Pediatrii Istebna Kubalotka, 43-470 Istebna 500.

Bezpośrednio: Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii Istebna Kubalotka

## UZASADNIENIE

W próbce wody pobranej (w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego) w dniu 11.04.2016 r. (l. anal. 621) w Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka 43-470 Istebna, stwierdzono obecność następujących bakterii: *Escherichia coli* > 100 jtk w 100 ml, *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami) = 23 jtk, oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mętność = 4 NTU, barwa = 18 mg/l Pt (sprawozdanie z badań nr OL-704/BS/132-3-5/2016).

Powyższe stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), gdyż woda nie spełnia podstawowych wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 oraz dodatkowych wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Stwierdzone zanieczyszczenie wody może ujemnie wpływać na zdrowie ludzkie i być przyczyną powstawania zatruć/zakażeń pokarmowych i innych chorób.

Dostarczenie odbiorcom wody do spożycia należytej jakości wynika z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.).

Z uwagi, iż pobrana próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), przepis określony w § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia nakazuje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu "unieruchomicie wodociąg lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę".

Zgodnie z art. 10 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Decyzji w pkt 1 i 3 nadano **rygor natychmiastowej wykonalności** ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zgodnie z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

### Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Wnieście odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Otrzymują:

1. Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka, 43-470 Istebna 500
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna
2. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 40-074 Katowice ul. Raciborska 39
3. Starosta Cieszyński, 43-300 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
4. ONS-EP PSSE Cieszyn