



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu poprawę usług w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
warunkujących dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy Istebna
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013



GMINA ISTEBNA

Istebna, dnia 29 lipca 2010 r.

ZP-14/2010

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Budowy kanalizacji sanitarnej z LYS – FUSION do oczyszczalni ścieków w rejonie rzeki Olzy w Istebnej”.

Na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie 1: W przekazanej dokumentacji występują rozbieżności w kwestii wymagań technicznych, oraz średnic rur jakie mają być zastosowane. Projekt techniczny, SIWZ oraz przedmiar zawierają sprzeczne oznaczenia rur. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki rodzaj rur (parametry techniczne oraz średnice) przyjąć do wyceny w następujących pozycjach przedmiaru?

- a) poz. 22,
- b) poz. 23,
- c) poz. 37,
- d) poz. 39,

Odpowiedź 1: Zamawiający informuję że, w kosztorysach ofertowych należy przyjąć poniższe parametry rur tj.

- a) – poz. 22 – rury z PE fi 250x14,2mm,
- b) – poz. 23 – rury osłonowe z PE fi 400x15,3 mm,
- c) – poz. 37 – rury z PE fi 110x6,6 mm,
- d) – poz. 39 – rury osłonowe z PE fi 250/9,6 mm.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z treścią art. 27 ust 2 ustawy Pzp na fax. nr 033 855-65-00.

z poważaniem:

WOJT
Dawida Rabin