

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowań przetargowych na zmianę konstrukcji dachowej na budynku komunalnym Nr 732 w Istebnej.

Zamawiający, Wójt Gminy Istebna informuje, że w dniu 2 kwietnia br. wpłynęło zapytanie Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy inwestor wskaże miejsce nieodpłatnego składowania gruzu? Jeżeli nie to prosimy o dodanie pozycji „KOSZTY UTYLIZACJI GRUZU” do przedmiaru robót.

**Odpowiedz1:**

Inwestor wskaże Wykonawcy miejsce składania gruzu., natomiast oferent jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztorysie ofertowym kosztów wywiezienia i utylizacji pokrycia dachu z papy według własnej kalkulacji. Dotyczy ilości papy z poz. 1 i 2 przedmiaru robót.

**Pytanie 2:**

Prosimy o wskazanie sposobu wykonywania obicia ścian z listew boazeryjnych na ruszcie drewnianym dwóch szczytów ( poz. 27 przedmiaru robót ). Dotyczy elewacji wschodniej i zachodniej. Na rysunkach brak jest szczegółu wykonania w/w robót.

**Odpowiedz 2:**

Zamawiający informuje, że poz. 27 przedmiaru robót KNRW 401W 0405-02-00 Wykonanie obicia ścian z listew boazeryjnych na ruszcie drewnianym dot. dwóch szczytów – 32,025 m<sup>2</sup> – **zostaje wykreślona z przedmiaru robót.**

Zamiast tej pozycji Oferent jest zobowiązany do wycieszenia w kosztorysie ofertowym pozycji dotyczącej **wymurowania ścian z bloczków betonu komórkowego .**

Wycieszenia należy dokonać według załączonego przedmiaru robót

**Pytanie 3:**

W przedmiarze robót ( poz. 22) przewidziano izolację płytami styropianowymi, natomiast w ST i na rysunku „przekrój” przewidziano izolację wełną mineralną. Prosimy o sprecyzowanie materiału oraz jego grubość, który należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedz 3:**

W kosztorysie ofertowym należy przyjąć i wycenić izolację z płyt styropianowych gr. 20 cm. ( 2 x 10 cm).

z poważaniem:

Wójt  
  
Danuta Rabin