

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/52/2020

Cieszyn, dnia 07.10.2020 r.

**P. Łucja Michałek**

**Wójt Gminy Istebna**

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu cieszyńskiego informuję, iż w dniu dzisiejszym, o godzinie 11:05 otrzymano informację o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego próbki wody, pobranej z sieci wodociągowej pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody, opartego na wodzie podziemnej, w obiekcie: Resort & SPA Złoty Groń, Istebna 593. W wyniku badań stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości 2 jtk (jednostki tworzące kolonie) w 100 ml wody, co powoduje, iż woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi, gdyż nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PPIS mając powyższe na uwadze wydał decyzję, w której nakazał natychmiastowo unieruchomić ww. indywidualne ujęcie wody oraz zapewnić odbiorcom alternatywne zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym informację tę przekazano także do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Starosty Cieszyńskiego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w miejscu kierownikom sekcji: Epidemiologii oraz Higieny Żywności i Żywienia.

Ustawowe działania PPIS w Cieszynie w toku.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWIDZING