



KOMUNIKAT nr 1
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Cieszynie

z dnia 12.04.2016 r. godz. 11:00
skierowany do konsumentów wody pochodzącej
ze **Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka**
mieszkańcy gminy Istebna - obszar Istebna
Kubalonka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż w próbce wody pobranej w dniu 11.04.2016 r. w Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka w ramach nadzoru stwierdzono obecność **bakterii grupy bakterii Escherichia coli w ilości powyżej 100 jtk w 100 ml wody, Clostridium perfringens w ilości 23 jtk w 100 ml wody, mętność – 4 NTU, barwa – 18 mg/l Pt.** W związku z powyższym **jakość wody nie odpowiada wymaganiom** określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) i **nie nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Mając to na uwadze PPIS wydał decyzję, w której nakazał natychmiastowo unieruchomić ww. Stację Uzdatniania Wody oraz zapewnić odbiorcom alternatywne zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi.

Informacje dotyczące jakości wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Cieszynie

Teresa Wałga